


# 授業環境に関するアンケート（2012年・春学期）

## 学生の皆さんからのコメントへの回答


2012.11 中京大学FD委員会

本年7月に実施した「授業改善のためのアンケート」に合わせ、授業環境（教室環境）に関する意見聴取をALBOを通じて実施した結果、皆さんから414件のご意見を頂きました。具体的に分かりやすくご指摘いただき、ありがとうございます。今後の教室設計や改善への大きなヒントをいただきました。

下記グラフは、授業環境に関するアンケートを項目別に集計したものです。



また、授業環境（教室環境）に関する意見聴取は2011年春・秋学期、2012年春学期と今回で3回目となることから、項目別に比較したものです。



上記の項目に沿って、代表的なものについて、現時点での回答をさせていただきます。

## ● 空調（冷房）に関する意見について

本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年1%削減する遵守義務が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は27℃、冬季は20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。上記をご理解いただき、今後の中・長期的な施策をまとめてみました。

### 中期的な対策

- ①学生の皆さんからいただいたアンケートのうち、1番ご指摘の多かったセンタービルの空調については、全体的に更新する予定です。教室を最優先に考え、2013年度夏季休暇期間中に更新工事を計画しています。その他エリアについても講義に影響が出ない休暇期間中に分割して工事を実施していく予定です。
- ②管財課・環境対策室・教務課が連携し、教室の最適温度を調査しております。ご指摘の多かった名古屋キャンパス5号館、豊田キャンパス4・8号館については、いただいた意見を参考にしながら対応を検討します。

### 長期的な対策

教室内の着席位置によっても体感温度が異なることが考えられます。エアコンの気流をより拡散させるため、新キャンパスに導入する機種、今後更新する機種については吹出し口を現状の2方向式から4方向式の物を採用します。

## ● 椅子に関する意見について

椅子の座り心地などに関するご意見を多数いただきました。新キャンパスの教室には、皆さんのご意見を反映した座パット付の椅子を導入する予定です。

現在設置されている据付型の椅子の変更を即座に実施することは難しいですが、特にご指摘の多かったセンタービルの椅子については今後更新を検討します。また、壊れている椅子に関する指摘については修理可能な箇所から対応しています。現在教室の定期点検（月1回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図っています。

## ● 照明の消灯時刻について

教室における自動消灯は、前述の省エネの一環として、講義終了後5分後に実施しておりますので、引き続きご理解をいただきたいと思います。なお、昼食時等の時間の点灯につきましては、自主的なご対応をお願いします。

## ● マイク・プロジェクター等機器について

この点に関しては、定期的に補修を行っており、問い合わせが入り次第、教務課にて対応しています。今後不具合があれば速やかに対応します。

## ● 名古屋キャンパスの騒音（工事現場の騒音）について

この件に関して、学生の皆さんに多大なご迷惑をお掛けしたことを率直にお詫び申し上げます。皆さんのご協力により、解体工事の時期よりはご指摘は減っているようです。新キャンパスは11号館が11月末頃、新1号館は2月末頃完成予定です。あと数ヶ月の間ですが、何卒よろしくお願いいたします。

## ● 教室の清掃について

ご指摘の多かった、机上の落書き清掃に関しては、月1回から月2回に回数を増やしました。

清潔で快適な環境を守るため、学生のみなさんも「机には落書きを記さぬこと」「ゴミはゴミ箱に捨てること」を守ってください。

本アンケート実施を通じて、教育環境がより良いものになるようにしてまいりますので、今後ともアンケートにご協力ください。

以上