


授業環境に関するアンケート（2013年度 秋学期）

学生の皆さんからのコメントへの回答


2014.2 中京大学FD委員会

本年度12月に実施した「授業改善のためのアンケート」に合わせ、授業環境（教室環境）に関する意見聴取をALBOを通じて実施した結果、皆さんから245件のご意見を頂き、ありがとうございます。今後の教室設計や改善への大きなヒントをいただきました。

下記グラフは、授業環境に関するアンケートを項目別に集計したものです。



また、授業環境（教室環境）に関する意見聴取は2011年から今回で6回目となります。次のグラフは項目別に比較したものです。



上記の項目に沿って、代表的なものについて、現時点での回答をさせていただきます。

● 空調（冷房）に関する意見について

本学は「**省エネ法**」に基づく「**指定工場**」に認定され、**省エネ活動の推進が義務付けられています**。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年1%削減する遵守義務が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。**夏季は27℃、冬季は20℃**を目処に室温調整を行っているのはそのためです。上記をご理解いただき、今後の中・長期的な施策をまとめてみました。

中・長期的な対策

- ①いただいた意見を参考にするとともに、環境対策室・総務課・教務課が連携し、教室の最適温度を引き続き調査しながら対応を検討します。
- ②センタービルの空調については、教室フロア(6~8階)については、夏季休暇期間中に更新を完了しました。
- ③教室内の着席位置によっても体感温度が異なることが考えられます。エアコンの気流をより拡散させるため、新設機種より吹出口を従来の2方向式から4方向式の物を採用しています。

● 椅子に関する意見について

椅子の座り心地などに関するご意見を多数いただきました。1号館の教室には、皆様のご意見を反映した座席パット付の椅子が設置されています。今後、旧タイプの据付型椅子については順次更新していく予定です。現在教室の定期点検（月1回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図っております。

● 照明の消灯時刻について

教室における自動消灯は、前述の省エネの一環として、講義終了後5分後に実施しております。引き続き皆様のご理解をいただきたいと思います。

● マイク・プロジェクター等機器について

古くなった機器を順次更新すると共に、定期的に点検・補修を行っています。また、急な故障など問い合わせが入り次第、教務課にて対応を行います。

● 教室の清掃について

黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、ご指摘の多かった机上の落書き清掃に関しては、月1回の実施を昨年度より2回実施しております。

清潔で快適な環境を守るため、学生のみなさんも公共の場でのマナーを意識し「机上には落書きをしないこと」「ゴミはゴミ箱に捨てること」を守るようご協力をお願いします。

● 黒板について

センタービル教室の黒板については、今年度より順次張替えを実施し10教室（0603、0701、0702、0703、0704、0705、0706、0801、0802、0803）については、今年度の夏季休暇期間に張替えを完了しました。次年度も引き続き残りの教室の張り替えを実施していく予定です。

本アンケート実施を通じて、教育環境がより良いものになるようにしてまいりますので、今後ともアンケートにご協力ください。